

设计更改通知单

表QES8—B02—6—1

编号W2020017

建字第11号

发送至海翼地产（三明）有限公司

工程名称	海翼·文璟院			建筑专业	
更改原因：	设计优化			部分	
原图号：	<div>福建省工程勘察设计图纸专用章 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 范围：建筑工程 资质等级：甲级 证号：A235003720 有效期至：2024年11月06日</div>				
更改内容：	<div>1、1#楼3~27层）1—12轴~1—14轴交1—D轴空调板维护设施取消（其余楼栋参照执行） 详见附图3A01—2；</div> <div>2、1#楼3~2/3轴交1/A~B轴、1/22~23轴交1/A~B轴阳台板面砖墙调整为栏板 （做法同周边栏板），2~12#楼相应修改，详见附图3A01—3；</div> <div>3、1#楼1~27层结构图部分墙柱与建筑图不符处，按结构图施工，其余楼栋参照执行；</div> <div>4、2#楼非机动车停车区域坐凳宽度调整为400宽，其余楼层参照执行；</div> <div>5、3#楼2~29层建施与结施、大样不一致，按结构图施工，（1、2、3、5#楼参照执行）， 详见附图3A01—1；</div> <div>6、6#、9#楼2~33层建施与结施、大样不一致，按结构图施工，详见附图6A02—1；</div> <div>7、6#、9#楼屋面及屋顶层构架调整，详见附图6A03；</div> <div>8、1~12、15、16#楼住宅套内除分户隔墙、安全间外，其余墙体取消，用户自理；</div> <div>9、15#、16#楼内部墙体均不砌筑，做法同高层住宅，客厅上空挑空部分周边改为防护栏杆， 做法详15J403—1—/D19。详见附图15A03；</div> <div>10、6#、9#楼屋面部分墙体、构架取消，构架标高上抬0.9m，详见附图6A03；</div> <div>11、7、8#楼屋面部分墙体、构架取消，构架标高上抬0.9m，详见附图7A01—5；</div> <div>12、“建施SP—06”室内装修用料表中，外饰1：浅米黄色花岗岩水性涂料；外饰2：深褐色花岗岩水性涂料；外饰3：棕褐色花岗岩水性涂料；均调整为真石漆，颜色及做法不变。</div>				
2020年05月24日					
设计	林尔范 黄颖森		校核	林尔范	
审查	蔡佩		核定	项目负责人 林尔范	